



Oslo, 10.11.2011

Enkle retningslinjer for økonomisk bruk av varmeanlegg i leilighetene:

- ✓ Bruk termometer for å kontrollere innetemperatur. Plasser den helst i stue og ikke ved vinduer. Vi ønsker å oppnå 22 grader i oppholdsrom.
- ✓ Viser termometer lavere temperatur enn 22 grader, sjekk om alle radiatorer er skrudd på (kan skrus til 5).
- ✓ Sjekk om alle radiatorer, som er skrudd på, er varme (ved mild utetemperatur vil de oppleves som lunkene, og ikke glovarme som de siste årene). Meld til vaktmester om noen av radiatorene ikke virker.
- ✓ Hvis man ønsker en lav temperatur på soverommet, og ikke ønsker å bruke radiator, er det lurt å holde døren lukket.
- ✓ Hold alle ventilasjonsluker i yttervegger åpne. Ventilasjonskanaler på kjøkken, bad, wc og bod må ikke tildekkes/lukkes. På den måten holder man luftsirkulasjon i gang, og behovet for lufting gjennom vinduer reduseres.
- ✓ Vennligst meld fra til vaktmester hvis noen radiatorer ikke fungerer eller hvis innetemperaturen i oppholdsrom ligger betydelig under 22 grader.
Vaktmester kan kontaktes pr. e-post: vaktmester@haugerudborettslag.no eller telefon 915 54 256.

Anbefalt innetemperatur i oppholdsrom:	
Astma- og Allergiforbundet	19 - 22 grader
Statens Bygningstekniske Etat	Temperaturen holdes under 22 grader
Enova	20 - 22 grader
Husbanken	20 - 22 grader

Vårt varmeanlegg justeres etter den høyeste anbefalte temperaturen i oppholdsrom, 22 grader.

Vi jobber fortløpende med alle feil som registreres. Det kan ta noe tid før vi oppnår 22 grader i alle leiligheter, og vi ber om forståelse og tålmodighet. Vi understreker at det er viktig å gi beskjed til vaktmester om avvik som den enkelte beboer registrerer.